

Instructies voor het opheffen van storingen bij uw cv- en/of ww installatie

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor u belt

Let op - controleer eerst de punten A t/m I Bij ongegronde klachten worden de kosten volledig aan u doorberekend.

(overige) storingen kunt u melden op
0575-517718
(8:00-17:00)
06-653157923
(17:01-7:59)

AL DEZE STORINGEN VALLEN **NIET** ONDER ONDERHOUDS OF SERVICE-CONTRACT

Bij een storing controleren of:

A *het toestel in de bedrijfsstand staat, en de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit*

B *de zekeringen (stoppen) niet stuk zijn en de aardlekschakelaar niet uitgesprongen is*

C *er voldoende water in de installatie zit (1,5 bar)*

D *de gaskranen open staan (bijv. in de meterkast)*

E *er geen lucht in de installatie zit*

F *de kamerthermostaat goed in ingesteld*

G *er een kraan losstaat of druppelt (bij combi-toestellen)*

H *er voldoende radiatorcranken openstaan*

I *in geval van een warm waterstoring de douchekop niet verkalkt is*

Bij toestellen zonder waakvlam eerst op de resetknop drukken en/of voor ongeveer een minuut de stekker uit het stopcontact laten.